REVISED AIR HANDLER UNIT 1 SCHEDULE (REVAHU-1SCH)

	SUPPLY FAN			RELIEF/EXHAUST FAN						DEGREES F							
	SA		FAN	**EXH**		FAN	TOT	TOT	SEN	ENT		LVG					FT
UNIT	CFM	TSP	HP	CFM	TSP	HP	CFM	MBH	MBH	DB	WB	DB	WB	EWT	LWT	GPM	PD
AHU-1	8000	5	15	9000	3.0	10	9000	372	263	84.9	69.4	55	54.9	45	59	55	10

											HW COIL EAT			LVG	HW	FL	TOT
												DB		DB	GPM	PD	MBH
												20		55	31	7	304